



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и PR ГУ МЧС России по РСО – Алания
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-
Западному району г.Владикавказ

РФ 362020, РСО – Алания, ул. Островского, д.33, тел./факс (8672)70-70-38

Предписание № 21/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 40**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ГУ МЧС России по РСО-Алания- начальника УНД и PR подполковника внутренней службы Джанаева Павла Казбековича № 21 от «17» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «29» января 2018г. по 11 ч. 00 мин. «29» января 2019г. проведена **внеплановая выездная проверка** в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40**, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева 7, заместителем начальника ОНД и PR по Северо-Западному району г. Владикавказ, подполковником внутренней службы Денгизовым Тимуром Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: **Директором МБОУ СОШ №40 Вазаговой Зоей Александровной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем не предоставлен акт эксплуатационных испытаний пожарной лестницы	(п.24 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	02.12.2019	
2	Частично отсутствуют ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	(п. 8.11 СНиП 21-01-97*)	02.12.2019	
3	Выходы на лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в	(ст. 46 № Ф3-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;	02.12.2019	

	притворах.	п.23 (д) Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)		
4	Руководителем не предоставлен акт обработки деревянных конструкции сценической коробки	(п.108 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Северо-Западному району г. Владикавказ

п/п-к вн. службы Денгизов Т.И.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



«29» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓ _____
(подпись)

Директор МБОУ СОШ №40 Вазагова З.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2019 г.